



Station 4

Befehlsgebung

B3a-c

23°C

Eigene Lage:

- KLF-A (1:8) A-Dorf
- TLF-A 2000 (1:6) B-Dorf
- MTF (1:4) A-Dorf
- LF-A (1:8) B-Dorf
- Bach in 100 m



- Zimmerbrand im 1. OG
- Keine weiteren Personen im Gebäude.
- Die Haustüre ist offen und das Stiegenhaus ist im 1.OG verrauch.

Sie sind GRKDT KLF A-Dorf.

KLF A-Dorf: Menschenrettung über die Schiebleiter anschließend Herstellen der Wasserversorgung;

Melder KLF A: Lagemeldung, Nachalarmierung des TLF C-Dorf, Personenbetreuung;

TLF B-Dorf: Brandbekämpfung;

LF B-Dorf: Rettungstrupp;

Befehl: GRKDT KLF A-Dorf - Mannschaft

- Lage
 - Zimmerbrand im 1. OG
 - 1 Person am Balkon
 - Bach in 100 m
- Entschluss
 - Menschenrettung
 - Brandbekämpfung
- Durchführung
 - ATR + WTR Menschenrettung mittels Schiebleiter
 - STR: beginnt mit Zubringleitung vom Bach
 - Anschließend: WTR+STR+MA Wasserversorgung aufbauen und ATR: Personenbetreuung durchführen
 - ME: Lagemeldung, Nachalarmieren TLF C-Dorf, Personenbetreuung;
 - TLF B-Dorf führt Brandbekämpfung durch
 - ---
- Versorgung
- Verbindung

Gibt es Fragen? Durchführen

23°C

Eigene Lage:

- KLF-A (1:8) A-Dorf
- TLF-A 2000 (1:6) B-Dorf
- MTF (1:4) A-Dorf
- LF-A (1:8) B-Dorf
- Bach in 100 m



- Zimmerbrand im 1. OG
- Keine weiteren Personen im Gebäude.
- Die Haustüre ist offen und das Stiegenhaus ist im 1.OG verrauch.
- **TLF C-Dorf ist alarmiert**

Sie sind Einsatzleiter A-Dorf

TLF B-Dorf: Brandbekämpfung im 1. OG;

Melder KLF A-Dorf: GRKDT-Funktion;

LF B-Dorf: Rettungstrupp;

Befehl: EL A-Dorf - GRKDT TLF B-Dorf - Melder KLF A-Dorf

- Lage
 - Zimmerbrand im 1. OG
 - Keine Personen im Gebäude
 - Haustüre offen
 - Stiegenhaus im 1. OG verraucht
 - Bach in 100 m
- Entschluss
 - Brandbekämpfung
- Durchführung
 - Innenangriff
 - Rettungstrupp von LFB B-Dorf
 - Melder KLF A-Dorf: GRKDT übernehmen
- Versorgung
 - Wasserversorgung durch KLF A-Dorf
 - TLF C-Dorf ist alarmiert
- Verbindung
 - Bezirks-Hauptsprechgruppe und AS auf DMO FEUERWEHR

Gibt es Fragen? Durchführen

23°C

Eigene Lage:

- KLF-A (1:8) A-Dorf
- TLF-A 2000 (1:6) B-Dorf
- MTF (1:4) A-Dorf
- LF-A (1:8) B-Dorf
- Bach in 100 m



- Zimmerbrand im 1. OG
- Keine weiteren Personen im Gebäude.
- Die Haustüre ist offen und das Stiegenhaus ist im 1.OG verraucht.
- **TLF C-Dorf ist alarmiert**

Sie sind GRKDT TLF B-Dorf.

AS-Trupp: Brandbekämpfung im 1.OG, über das Stiegenhaus mit C-Rohr;

KLF A-Dorf: Wasserversorgung;

LF B-Dorf: Rettungstrupp;

Befehl: GRKDT TLF B-Dorf - Mannschaft

- Lage
 - Zimmerbrand im 1. OG
 - Haustüre offen
 - Stiegenhaus ist im 1.OG verraucht
 - Abluftöffnung im Brandraum vorhanden
 - Bach in 100 m
- Entschluss
 - Brandbekämpfung
- Durchführung
 - AS-Trupp: mit C-Rohr über die Haustüre in 1. OG.
 - WTM: Verteiler vor der Haustüre, anschließend mit MA Lüfter vorbereiten
 - MA: AS-Überwachung durchführen
- Versorgung
 - Wasserversorgung durch KLF A-Dorf
 - Rettungstrupp durch LF B-Dorf
 - TLF C-Dorf ist alarmiert
- Verbindung
 - AS auf DMO FEUERWEHR

Gibt es Fragen? Durchführen